



KOVINSKO PREDLOVALNO PODJETJE d.d.
ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162
Fax.:+386 01 8962-140

CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla: Filter Y za gas

Namjena upotrebe:Filtrirni element za instalacije gasa.

Oznaka artikala:.....FP 319 , FP 320 , FP 321 , FP 328. FP 329

Veličina artikala:1/2" , 3/4" , 1"

Broj odpremnice:...

TEHNIČKI PODACI			
Sastavni dijelovi	Material	Oznaka	Standard
kućište	presovani mesing MS 58	CuZn40Pb2 CuZn39Pb3	DIN 17660 hem. sastav DIN 17672 meh. osob.
zaptivač	O-ring	NBR	DIN 3771
filter (sito)	prokron	perforacija 0,05 mm	DIN 3386

Svi navojni priključci "Rp" su izrađeni za cijevne spojeve po DIN 2999.

Geberiti:po katalogu

Nazivni pritisak:od 0 do 5

Radna temperatura: ...od -10°C do +70°C

Medij baždarenja:vazduh

Pritisak baždarenja: ...7,5 bar (1,5xPN)

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za filtere sa zaštitnom oznakom 

Međunarodni certifikat:

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4

Vodja odseka kontrole kvalitete:

Darjan Knežević


Kovinsko predelovalno podjetje d.d.
1275 ŠMARTNO PRI LITJI
GRMAŠKA CESTA 3