



KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.
 ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
 Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
 Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162
 Fax.:+386 01 8962-140

CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla: Kuglasti ventil sa punim protokom

Namjena upotrebe: ..Element za zatvaranje za instalacije neagresivnog media (voda, vazduh, ulje,...)

Oznaka artikala:.....KV 100 , KV 101 , KV 102 , KV 103 , KV 104 , KV 105 , KV 106 , KV 107 ,
 .KV 108 , KV 109 , KV 100M , KV 101M , KV 102M , KV 103M , KV 104M

Veličina artikala:1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 5/4" , 6/4" , 2" , 2 1/2" , 3"

Broj odpremnice:...

TEHNIČKI PODACI			
Sastavni dijelovi	Material	Oznaka	Standard
kučište	presovani mesing	CuZn40Pb2	DIN 17660 hem. sastav
kugla	MS 58	CuZn39Pb3	DIN 17672 meh. osob.
poluga		CuZn39Pb2	
zaptivač kugle	teflon	PTFE	
zaptivač poluge	teflon	PTFE	
ručica	silumin	T.AISI 12	DIN 1725
Svi navojni priključci "G" su izrađeni za cijevne spojeve po ISO 228.			


Geberiti:po katalogu

Nazivni pritisak:od 0 do 63 bar (po katalogu)

Radna temperatura: ...od -30°C do +150°C

Medij baždarenja:vazduh

Pritisak baždarenja: ...24 do 95 bar (1,5xPN - po katalogu)

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za kuglaste ventile sa zaštitnom oznakom 

Međunarodni certifikat: TÜV broj: 89 07 2614 501
 TSU –Slovaška broj: P/01785/104/1/97

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4

Voda kontrole kvaliteta:

Darjan Knežević

Kovinsko predelovalno podjetje d.d.
 ŠMARTNO PRI LITJI
 GRMAŠKA CESTA 3