



KOVINSKO PREDLOVALNO PODJETJE d.d.
 ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
 Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
 Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162
 Fax.:+386 01 8962-140

CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla:Kutni kuglasti ventil

Namjena upotrebe: ..Element za zatvaranje za vodovodnu instalaciju.

Oznaka artikala:.....KV 550 , KV 551 , KV 552

Veličina artikala:izlazni priključak 3/8" , 1/2" , 3/4"

Broj odpremnice:...

| TEHNIČKI PODACI | | | |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| Sastavni dijelovi | Material | Oznaka | Standard |
| kućište | presovani mesing | CuZn39Pb2 | DIN 17660 hem. sastav |
| kugla | MS 58 | CuZn39Pb3 | DIN 17672 meh. osob. |
| poluga | | | |
| zaptivač kugle | O-ring | EPDM | DIN 3771 |
| zaptivač poluge | O-ring | NBR | |
| ručica | plastika (sa Cr prevlekom) | ABS | |
| držač kugle | plastika | POM | |

Svi navojni priključci "G" su izrađeni za cijevne spojeve po ISO 228


Geberiti:po katalogu

Nazivni pritisak:od 0 do 6 bar

Radna temperatura: ...od -10°C do +110°C

Medij baždarenja:vazduh

Pritisak baždarenja: ...9 bar (1,5xPN)

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za kuglaste ventile sa zaštitnom oznakom .

Međunarodni certifikat:

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4

Vodja odseka kontrole kvalitete:

Knežević Darian

 Kovinsko predlovalno podjetje d.o.o.
 1275 ŠMARTNO PRI LITJI
 GRMAŠKA CESTA 3