



KOVINSKO PREDLOVALNO PODJETJE d.d.
 ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
 Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
 Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162
 Fax.:+386 01 8962-140

CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla:Kutni kuglasti ventil

Namjena upotrebe: ..Element za zatvaranje za vodovodnu instalaciju.

Oznaka artikala:.....KV 550 , KV 551 , KV 552

Veličina artikala:izlazni priključak 3/8" , 1/2" , 3/4"

Broj odpremnice:...

TEHNIČKI PODACI			
Sastavni dijelovi	Material	Oznaka	Standard
kućište	presovani mesing	CuZn39Pb2	DIN 17660 hem. sastav
kugla	MS 58	CuZn39Pb3	DIN 17672 meh. osob.
poluga			
zaptivač kugle	O-ring	EPDM	DIN 3771
zaptivač poluge	O-ring	NBR	
ručica	plastika (sa Cr prevlekom)	ABS	
držač kugle	plastika	POM	
Svi navojni priključci "G" su izrađeni za cijevne spojeve po ISO 228			


Geberiti:po katalogu

Nazivni pritisak:od 0 do 6 bar

Radna temperatura: ...od -10°C do +110°C

Medij baždarenja:vazduh

Pritisak baždarenja: ...9 bar (1,5xPN)

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za kuglaste ventile sa zaštitnom oznakom .

Međunarodni certifikat:

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4

Vodja odseka kontrole kvalitete:

Knežević Darian

 Kovinsko predlovalno podjetje d.o.o.
 1275 ŠMARTNO PRI LITJI
 GRMAŠKA CESTA 3