

ИНСТИТУТ ИМС АД  
БЕОГРАД

**Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd**  
**Centralna laboratorija za ispitivanje materijala**  
**Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara**

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011) 2650-322 fax: (011) 3692 772, 3692 782  
www.institutims.rs

### 3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U.J1.055:1992

**UZORAK POLIETILENSKE CEVNE IZOLACIJE**  
**CLIMAFLEX CLASSIC**  
**proizvodnje NMC Polska Sp.z.o.o. - Poljska**  
**SVRSTAVA SE U KLASU B2 – NORMALNO ZAPALJIVIH MATERIJALA**


Naručilac ispitivanja: NMC Polska Sp.z.o.o.  
Ul. Pyskowicka 15  
41-807 Zabrze  
Poljska

**Napomene:**

- 1) Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.
- 2) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 3) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 4) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 5) Prema članovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SI list SFRJ broj 24/90), vreme važenja ovoga izveštaja je 6 (šest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti na svaka 24 meseca.
- 6) Sastavni deo ovoga izveštaja (u Prilogu) je: Izveštaj o ispitivanju broj I-3906/15-3 od 2015-05-19, izdat od strane LTM – Stubička Slatina - Hrvatska.

Beograd, 03. jun 2015. godine

Rukovodilac ispitivanja

  
Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.