



Univerzitet u Beogradu



Na zahtev firme ETAŽ d.o.o. Beograd, Šumatovačka br. 2, 11224 Vrčin-Beograd, o davanju mišljenja o otpornosti na koroziju konstrukcionog materijala grejnog tela–radijatora proizvođača Fondital Italija, za radijator marke GARDA DUAL 80 ALETERNUM[®], izdaje se:

MIŠLJENJE O KVALITETU

da konstrukcioni materijal od kojih je izrađeno grejno telo–radijator, legura aluminijuma sa Aleternum[®] zaštitnom prevlakom, a na osnovu izvršenih ispitivanja “Tehnološko-metalurški fakultet, Izvešaj o ispitivanju: Br. 44/02 od 11.01.2016” koji je važeći i za ovaj tip radijatora, poseduje potrebnu korozionu otpornost i da se može primeniti u sistemima za daljinsko grejanje u opsegu pH vrednosti od 5-10, uz održavanje propisanog kvaliteta vode ostalih parametara u distributivnom sistemu.

Beograd, 31.10.2018.

Rukovodilac ispitivanja:

Dr Branimir Grgur, red. prof.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

Бр. 2083/1

31. 10. 2018 год.
БЕОГРАД

за Декан TMF-a:

Dr Petar Uskoković, red. prof.

